



**Datenblatt HSK-RA 30 P
mit Partikelabscheider**
RGG200 - H90mm - Abgang 200mm

Einbringbreite (mm)	800
Einbringlänge (mm)	1350
Einbringhöhe (mm)	1420
Wasserinhalt (l)	188
Gewicht (kg)	770
Wärmetauscherfläche (m ²)	3,80
Heizleistung (kW)	0-30
Nennwärmeleistung (kW)	30
CO ² (%)	10,0
Wirkungsgrad (%)	93,1
Abgasmassenstrom (g/s)	24
Abgastemperatur (°C)	150
Zugbedarf mit RGG (Pa)	10
Zugbedarf mit Unterdrucküberwachung (Pa)	5
wasserseitiger Widerstand 10K (mbar)	12,60
wasserseitiger Widerstand 20K (mbar)	3,27
max. Betriebsdruck (bar)	3
Heizungsvorlauf (Zoll)	1 1/2
Heizungsrücklauf (Zoll)	1 1/2
Sicherheitsvorlauf (Zoll)	1
Sicherheitsrücklauf (Zoll)	1
Befüll-Entleerung (Zoll)	1/2
Tauchhülse (Zoll)	1/2
Rauchrohr Ø (mm)	200
min. Zu/Abluft (cm ²)	150
Volumenstrom bei 15K (m ³ /h)	1,89

**Elektrische Anschlussdaten
Kesselgröße HSK-RA 25-120**

Anschluss	400V / 3N PE - CEE Stecker 16A
Absicherung	C 16A
FI-Schalter	Typ A IΔN 30mA

Technische Daten Partikelabscheider

Heizoclean EF185, elektrostatisch	2x im Sammler
-----------------------------------	---------------



Heizomat - Gerätebau + Energiesysteme GmbH
Maicha 21 - 91710 Gunzenhausen - 09836/9797-0

Die Abgasanlage muss kondensatbeständig sein und wird unter Umständen in einer feuchten/nassen Betriebsweise betrieben. Der Kessel sollte von drei Seiten zugänglich sein. Raumhöhe und Position des Multizyklons/ Partikelabscheiders nach Rücksprache mit dem Heizomat-Fachberater. Anschlusspunkte für den nötigen Potentialausgleich am Heizkessel siehe Beiblätter Montage Potentialausgleich und Montage Partikelabscheider. Als Pufferspeichervolumen empfehlen wir 30 Ltr. pro kW Nennwärmeleistung bzw. die Vorgaben des jeweiligen Landes. Technische Änderungen, die der ständigen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten. Die Ausstattung der Anlage kann, je nach gesetzlichen Vorgaben des Bestimmungslandes, variieren.

Status 01.03.2023